

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 28.1.1.16

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 28.12.2016 16:10:00 окончание 29.12.2016

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	запах	0	Не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	привкус	0	Не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	мутность	0,40±0,08	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74

Ответственный за лабораторные исследования:

Солдатов Подпись С

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 28.1.1.16

Лицо, ответственное за оформление протокола: Ферминовская Е.С. инженер (ФИО, должность)

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.